

ANLEITUNG ZUM CHECK DER KORREKTEN MONTAGE von Heizkörpertypen Kos V, Faro V und Vertical der Baureihen nach September 2007

Befestigungsart 1: IST SICHER!

Am Heizkörper befinden sich 3 x 2 rückseitig angeschweißte Laschen. An der Wand werden 3 waagerechte U-Schienen montiert, in denen der Heizkörper mit den Laschen eingehängt ist.

In diesem Fall besteht kein Handlungsbedarf.

Befestigungsart 2: MUSS KONTROLLIERT UND AUSGETAUSCHT WERDEN!

Der Heizkörper wird an 2 x 2 Wandschienen befestigt, die an der oberen und unteren Heizkörperkante angreifen. In den oberen Schienen läuft ein beweglicher Montageschlitten (A).

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:

Obere Schiene:

- Ist der Montageschlitten (A) komplett in die Wandschiene eingeschoben ?
- Ist die Kunststofffraste (B) des Montageschlittens vorhanden oder evtl. gebrochen ?
- Umschließt die Metallkralle (C) umlaufend die Kontur der Heizplatte ?
- Ist die Fixierungsschraube (D) der Metallkralle fest angezogen ?

Untere Wandschiene:

Eines (oder beide) Rundlöcher (E) müssen zusätzlich zu den Langlöchern mit einer Schraube fixiert sein.

Befestigungsart 3: MUSS KONTROLLIERT UND AUSGETAUSCHT WERDEN!

Der Heizkörper ist mit 2 x 2 senkrechten Wandschienen an der oberen und unteren Heizkörperkante befestigt. In den oberen Schienen ist ein Montagekopf (F) fixiert.

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:

Obere Wandschiene:

- Ist der Montagekopf (F) entsprechend der Skizze (G) in der Wandschiene fixiert ?
- Umschließt der Montagekopf die Heizkörperkante komplett und ist die Inbus-Schraube (H) fest angezogen ?



Untere Wandschiene:

Eines (oder beide) Rundlöcher (E) müssen zusätzlich zu den Langlöchern mit einer Schraube an der Wand fixiert sein.

Allgemeine Kontrolle:







Zusätzlich sollte eine allgemeine Sicht- bzw. Festigkeitskontrolle der jeweilig vorliegenden Befestigungen durchgeführt werden. In Zweifelsfragen oder bei Auffälligkeiten kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren jeweiligen Ansprechpartner.

1.



Winkelkonsole / U-Schiene
(Laschenbefestigung)

2.



3.

