

PROF. DR. MED. K. O. GUNDERMANN
DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR
HYGIENE UND UMWELTMEDIZIN
IM KLINIKUM DER UNIVERSITÄT ZU KIEL


Brunswiker Straße 4
24105 Kiel
Telefon (04 31)5 97 32 70/71
Telefax (04 31)5 97 33 28

▲ DELTA Radiatoren GmbH
Dammstraße 30
98617 Meiningen

Hygiene-Bescheinigung für DELTA - RÖHRENRADIATOREN

Hiermit bestätigen wir, daß die **DELTA-RÖHRENRADIATOREN** für den Einbau in patientenbezogenen Bereichen eines Krankenhauses geeignet sind. Die Radiatoren erfüllen bei senkrechtem Einbau die hygienischen Anforderungen, die in einem Krankenhaus hinsichtlich der Desinfizierbarkeit und der Reinigung gestellt werden müssen, wobei bei allen Heizkörpern auf die Notwendigkeit der leichten Zugänglichkeit, wie ausreichendem Abstand von Wänden, Fensterbrettern etc. hingewiesen wird. Alle Oberflächenteile sind ausreichend gut erreichbar und lassen sich ohne Probleme reinigen. Die Oberflächen sind besonders glatt, so daß Verunreinigungen leicht entfernt werden können. Die üblicherweise im Krankenhaus verwendeten wässrigen Desinfektionsmittellösungen können auch für die Reinigung und Desinfektion der **DELTA-RÖHRENRADIATOREN** verwendet werden.

Kiel, 14. August 1996


Prof. Dr. K.-O. Gundermann

Nachtrag durch RETTIG Germany GmbH

DELTA Radiatoren GmbH wurde im Januar 2005 vom Rettig-Konzern übernommen und firmiert heute unter RETTIG Germany GmbH (Werk Meiningen). In Deutschland werden die Produkte aus dem Werk Meiningen unter der Marke Purmo vertrieben.

Dieses Hygienezertifikat bezieht sich auf alle Röhrenradiatoren unabhängig von Typen und Abmessungen.

Vienenburg, 3. Dezember 2009

PURMO 