

# ZERTIFIKAT

Der Firma

**Purmo DiaNorm Wärme AG**

Lierestraße 68  
38690 Vienenburg

wird für das Produkt

**Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen**

vom Typ

**Difustop PEX-HD, diffusionsdicht**

die Konformität mit

**DIN 4726:2000-01**

**DIN EN ISO 15875-2:2004-03**

**DIN EN ISO 15875-3:2004-03**

**DIN EN ISO 15875-5:2004-03**

**Zertifizierungsprogramm Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung**

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer: 3V309 PE-Xa**

**Die Gültigkeit des Zertifikats ist an den Nachweis der halbjährlich durchzuführenden Überwachungsprüfung gebunden.**

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2008-02-18

Dr.-Ing. Michael Garmer  
- Geschäftsführer



## **Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer 3V309 PE-Xa vom 2008-02-18

### **Technische Angaben**

Dimensionen: 12, 14, 16, 17, 18, 20 x 2,0 mm; 25 x 2,3 mm

Verbinder: 12, 14, 16, 17, 18, 20 x 2,0 mm; 25 x 2,3 mm

Anwendungsklasse 4/5, Betriebsdruck 6 bar

### **Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

IMA Materialforschung und  
Anwendungstechnik GmbH  
Labor für Kunststoffprüfung  
Wilhelmine-Reichard-Ring 4  
01109 Dresden

### **Prüfbericht(e)**

B010.2/7 von 2008-02-04  
070720FR/01 von 2007-07-20