

ZERTIFIKAT

Der Firma

Purmo DiaNorm Wärme AG

Lierestraße 68
38690 Vienenburg

wird für das Produkt

Warmwasser-Fußbodenheizungen

vom Typ

rolljet/faltjet

die Konformität mit

DIN EN 1264-2:1997-11

DIN EN 1264-3:1997-11

DIN EN 1264-4:2001-12

Zertifizierungsprogramm Warmwasser - Fußbodenheizungen

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer : 7F022

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2008-08-31.



Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

2003-05-07


ppa. Dr.-Ing. Michael Garmer
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 7F022 vom 2003-05-07

Technische Angaben

Rohr: PE-Xc, 17 x 2 mm

Teilung: 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 300 mm

Überdeckung: Zement, 45 mm

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

WTP Wärmetechnische
Prüfgesellschaft mbH
Oranienstr. 161

10969 Berlin

Prüfbericht

LFH9004 vom 17.06.1993
Bestätigung des Prüflaboratorium vom 18.09.1998
Kontrollprüfung vom 2003-04-30