

TECHNINĖ INFORMACIJA**NAUJIEJI „PURMO“ PLOKŠČIŲ
RADIATORIŲ, JUNGIAMŲ PER APAČIĄ, VOŽTUVAI**

Mielasis pone (mieloji ponía),

šiuo laišku norime informuoti, jog nuo 2011 m. sausio 10 d. visuose „Rettig ICC“ gamyklos gaminamuose per apačią jungiamuose „PURMO“ plokščių radiatoriuose (nepriklausomai nuo tipų ir matmenų):

- „Ventil Compact“ (CV),
- „Ventil Compact M“ (CVM),
- „Plan Ventil Compact“ (FCV),
- „Plan Ventil Compact M“ (FCVM),
- „Ramo Ventil Compact“ (RCV),
- „Ramo Ventil Compact M“ (RCVM),
- „Ventil Hygiene“ (HV),
- „Plan Ventil Hygiene“ (FHV),

padaryta konstrukcinių pakeitimų. Siekiant užtikrinti tvirtesnę nei iki šiol jungtį, pakeistas radiatoriaus plokštės vožtuvo tvirtinimo sandarinimo mechanizmas.

Dėl šio pakeitimo pristatome naujuosius „Oventrop“ vožtuvus, kurie yra ilgesni nei naudotieji anksčiau, nes atitinka naujojo sandarinimo sprendimo reikalavimus.

Be to, pradėta taikyti vožtuvo dydžio nustatymo gamykloje pagal radiatoriaus tipą ir dydį praktika, galimi dydžiai – nuo 2 iki 6. Anksčiau, nepriklausomai nuo radiatoriaus tipo ir matmenų, gamykloje būdavo nustatoma reikšmė 6.

Kad būtų galima atpažinti naudojamą vožtuvą, priklausomai nuo nustatytos reikšmės, reguliavimo elementai pažymėti šiomis spalvomis:

Reikšmė	K _v srautas [m ³ /val.]	Spalva	Katalogo Nr.
2	0,13	Balta	165 11 62
3	0,27	Juoda	165 11 63
4	0,42	Žalia	165 11 64
5	0,56	Mėlyna	165 11 65
6	0,70	Raudona	165 11 66

Naujieji vožtuvai turi tokias pat hidraulinės charakteristikas kaip ir naudotieji iki šiol, tačiau papildomai leidžia nustatyti įvairias reikšmes, kai to reikia, panašiai kaip ir ankstesniuose vožtuvuose.

Kadangi naujieji vožtuvai skirti naujiems sandarinimo mechanizmams ir yra kitokio ilgio, jų negalima naudoti su senesnės kartos radiatoriais ir atvirkščiai.

Senosios kartos radiatorių ir naujųjų, turinčių naują sandarinimo mechanizmą, skirtumai pavaizduoti nuotraukose – jose nufotografuotas abiejų tipų radiatorių vožtuvų lizdų vidus.

Naujojo tipo vožtuvo lizdas (nėra žalvarinio sandarinimo žiedo), pritaikytas naujajam vožtuvui.



Apačioje: senojo tipo vožtuvo lizdas (su žalvariniu sandarinimo žiedu), skirtas senojo tipo vožtuvui.



Šioje nuotraukoje matomi esminiai vožtuvų skirtumai: senojo tipo vožtuvas yra kairėje, o įvairaus spalvinio žymėjimo naujieji vožtuvai – dešinėje.



Naujieji mechaniniai sprendimai nepaveikė siūlomų radiatorių kainos.

Nuoširdžiai

Roman Strzelczyk
Techninių tyrimų ir plėtros vadovas
„Rettig Heating Sp. z o.o.“
ul. Rtm. Pileckiego 91
02-781 Varšuva