

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 06.0648.14

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Техническое свидетельство распространяется на конвекторы отопительные торговой марки «PURMO» из меди и алюминия, производства «Rettig Heating Sp.z o.o.», Республика Польша, для систем водяного отопления с максимальной температурой теплоносителя 110 °С и максимальным (избыточным) давлением 1,0 МПа включительно, в жилых, общественных, административных и производственных зданиях.

2. Конвекторы отопительные торговой марки «PURMO» из меди и алюминия (далее - конвекторы) изготовленные согласно EN 442, предназначены для установки в двухтрубных и одноктрубных системах. При подключении к одноктрубной системе применение переходников не требуется. В одноктрубных системах закрытие крана конвектора на долгое время не допускается. Система отопления со смонтированными конвекторами должна быть постоянно заполнена теплоносителем. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях. Для обеспечения безаварийной работы систем отопления периодического действия, они должны заполняться незамерзающими жидкостями, предназначенными для этих целей.

3. Размеры, типы и серии конвекторов выпускаются согласно технической документации изготовителя. Конструкция конвекторов представляет собой пластинчатый теплообменник помещенный в алюминиевый кожух. Конвекторы могут быть укомплектованы вентиляторами и устройствами принудительной конвекции воздуха. Решетки конвекторов могут быть как встроенными в корпус, так и съемными. Конвекторы изготавливаются длиной от 500 мм до 6000 мм, высотой от 70 мм. Возможно изготовление по заказу потребителя конвекторов других размеров. Конвекторы поставляются в комплекте с кронштейнами, пробками-заглушками и вентилями для спуска воздуха.

4. При монтаже зазор между стеной и конвектором должен составлять 34-50 мм, между полом и конвектором не менее 75 % глубины прибора и не более 200 мм. Подготовка и установка конвекторов должна осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя.

5. Маркировка конвекторов содержит следующие данные: на упаковке из гофрокартона — марка изделия, торговый знак PURMO, длина, высота и глубина конвектора, обозначение европейского стандарта, знак соответствия европейской и российской сертификации, страна назначения, рабочие параметры, код по каталогу, электронный адрес производителя, штрих-код.

6. Конвекторы упаковываются в полиэтиленовую пленку и гофрокартон с торговой маркой «PURMO». Складываются стопами, обернутыми полиэтиленовой пленкой на деревянных поддонах. Конвекторы хранят в упакованном виде в закрытом помещении, обеспечивающем защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7. Транспортирование конвекторов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте. Условия транспортирования и хранения конвекторов в части воздействия климатических факторов — группа 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, в части механических факторов — группа С по ГОСТ 23170.

8. Проектирование, производство, приемку работ и эксплуатацию с использованием конвекторов следует осуществлять в соответствии с требованиями проектной и технологической документации, ТКП 45-4.02-73-2007 «Системы отопления из металлополимерных труб. Правила проектирования и монтажа», ТКП 45-4.02-74-2007 «Системы отопления и вентиляции усадебных жилых домов. Правила проектирования», СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и других технических нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя по монтажу и эксплуатации, сопровождающих каждую партию изделий.

9. Ответственность за соответствие изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения — проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа



Ф.И.Журавлев

№ 0003744