

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГП «Институт «Белстройпроект» Управления делами Президента Республики Беларусь
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, тел./факс + 375 17 209 43 76

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве



Дата регистрации «	05	»	декабря	2014	г.
Действительно до «	05	»	декабря	2019	г.
Продлено до	«	»			г.
Продлено до	«	»			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)
Конвекторы отопительные торговой марки «PURMO» из меди и алюминия

2. Назначение
Для систем водяного отопления с максимальной температурой теплоносителя 110 °С и максимальным (избыточным) давлением 1,0 МПа включительно, в жилых, общественных, административных и производственных зданиях.

3. Изготовитель
«Rettig Heating Sp.z o.o.», ul. Przemyslowa, 44-203 Rybnik, Республика Польша

4. Заявитель
«Rettig Heating Sp.z o.o.», ul. Przemyslowa, 44-203 Rybnik, Республика Польша

5. Техническое свидетельство выдано на основании:
протокола испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации
№ ВУ/112.02.1.0.0024) от 05.12.2014 № 3595;

отчета об испытаниях тестирующей лаборатории «HEATEST, s.r.o.»,
zkusebni laborator otopnych teles, zkusebni laborator akreditovana CIA, reg. c. L1477
Bykev c. p. 84, PSC 277 06, Чешская Республика, отчет об испытаниях от
10.08.2011 № С. 039/2011

6. Техническое свидетельство действует на
серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП
«Белорусский институт строительного проектирования» УД
Президента Республики Беларусь осуществляет инспекционный контроль
производства продукции «Rettig Heating Sp.z o.o.», Республика Польша

7. Особые отметки

Пример маркировки: торговый знак производителя, PURMO, AQUILO,
F9WFMK0181500931, Grzejnik kanalow bez wentylatora, FMK, B:18, L:150, H:09,
10 Year quality guarantee, EURONORM EN 442, CE₀₈, PCT, A Rettig product,
Bialorus, 287W, Q=1,206*Dt^{1,4}, pmax=10bar, tmax=110°C, 11,20 kg, 5/5, B2140820,
1. FMK-18-150-09-OP 106021. www.purmo.com. RettingICC bv. NB 1428...

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

Ф.И.Журавлев

05

декабря

2014

г.

№ 0002298



РУП "Криотек" Гомель, зак. 066-13