



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0167.2023**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Stalowe grzejniki płytowe Purmo: Hygiene, Hygiene (ocynkowany), Ventil Hygiene, Ventil Hygiene (ocynkowany), Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: zastosowania w instalacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej (m. in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, biurowych, usługowych, oświatowo-wychowawczych) oraz w zakładach produkcyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, grzejniki powinny być zbudowane z płyt grzewczych bez elementów konwekcyjnych między płytami oraz bez osłon bocznych i górnej, a instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymagania te nie dotyczą pomieszczeń administracyjnych i technicznych. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Purmo Group Plc
FI-00121 Helsinki
Bulevardi 46 P.O. Box 115, Finlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
44-203 Rybnik
ul.Przemysłowa 11



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.07.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.07.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2023

The date of issue of the certificate: 11th July 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB