

PURMO / DiaNorm / Radson Ventil-Historie 1990 - heute




PURMO

① kompatibel ②


③ kompatibel ④

⑤



Gewinde : M22x1,5
Eingesetzt : 1990 – 1995

Art.Nr.: 4321-03.300
Bezugsquelle:
Fa. Heimeier
Ohne kv-Voreinstellung





M22x1,5
Optional: 1990 – 1995

Art.Nr.: 4322-02.300
Bezugsquelle:
Fa. Heimeier
kv-Voreinstellung

für Einstellung
notwendig:



Heimeier
Skalenschlüssel
Art.Nr.: 4316-00.257



1995 - 2000

Original Einsatz nicht
mehr verfügbar.
Kompatiblen Einsatz
AZ03VETH10000030
verwenden.


kv-Voreinstellung



2000 – 2011

Art.Nr.: AZ03VETH10000030
Bezugsquelle:
Fa. PURMO
kv-Voreinstellung
oder

Art.Nr: 101 80 80 Typ GH
Bezugsquelle: Fa. Oventrop
kv-Voreinstellung



2011 – heute

Art.Nr.: AZ02VEOV070RED00
Bezugsquelle:
Fa. PURMO
kv-Voreinstellung

optional: dynamischer Ventileinsatz 1995 - 2011



Art.Nr.: 1019080
Bezugsquelle: Fa. Oventrop
dynamischer Ventileinsatz
kompatibel Pos. 3 + 4



optional: dynamischer Ventileinsatz 2011 - heute

Art.Nr.: AZ03VE0165117830
Bezugsquelle: Fa. PURMO
dynamischer Ventileinsatz
kompatibel Pos. 5